



**PALOTEKNINEN SELVITYS: (RAKENNUS KOKONAISUUDESSAA OLEMASSA OLEVA)**

PALOLUOKKA P3  
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1  
 SUOJAUSTASO 1  
 PALOKUORMA < 600 MJ/m<sup>2</sup>  
 OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30 / EI 60  
 POISTUMISREITIN PITUUS < 45m

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n NESTE-/JAUHESAMMUTTIMIA SEKÄ PIKAPALOPOSTIA, PIKAPALOPOSTISSA 30 METRIN LETKU

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN SARJANA, KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOS KäYTÄVÄÄN SAA OLLA ENINTÄÄN 45 m.

PELASTUSLAIN EDellyTTÄMÄÄ OMATOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN OLEMASSA OLEVA PELASTUSSUUNNITELMA PäIVITETÄÄN, JOSSA ESITETÄÄN MM. POISTUMISTIE MERKINTÖJEN TARKEMMAT TYYPITYKSET.

OLEMASSA OLEVAN NAVETAN ULLAKKO ON JAETTU 400 m<sup>2</sup> SUURUISIIN OSIIN EI15- RAKENNUKSIIN.

RAKENNUKSESSA SUORITETTAVA SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUS/MAHDOLLINEN KORJAUS JA VIKAVIRTASUOJAUS.

**SAVUNPOISTO**

Savunpoiston vaadittava pinta-ala 1% osaston pinta-ala.  
 Käytetään savunpoistoon painovoimaisia ilmanvaihtohormeja.

Eläintilan pinta-ala 610 m<sup>2</sup> ---> Vaadittu savunpoiston pinta-ala 6.1 m<sup>2</sup>.  
 Olemassa olevat ilmanvaihtohormit 2 kpl, tehollinen PA 2 \* 0.5m<sup>2</sup> = 1.0 m<sup>2</sup>  
 Uudet ilmanvaihtohormit 6 kpl, tehollinen PA 6 \* 0.9m \* 1.1m = 5.9 m<sup>2</sup>

SAVUNPOISTON ALAA YHTEENSÄ 6.9 m<sup>2</sup> ---> Savunpoiston pinta-ala 1.1% osaston pinta-ala.



RAKENNUKSEN ALAT			
HYÖTYALA	VANHA	UUSI	YHTEENSÄ
ELÄINTILA	610.0 m <sup>2</sup>	-	610.0 m <sup>2</sup>
APU-tilat	68.0 m <sup>2</sup>	-	68.0 m <sup>2</sup>
REHUSTAMO	133 m <sup>2</sup>	-	133 m <sup>2</sup>
YHTEENSÄ:	811.0 m <sup>2</sup>	-	811.0 m <sup>2</sup>
RAKENNUKSTEN KERROSALAT			
NAVETTA	864.4 m <sup>2</sup>	-	864.4 m <sup>2</sup>
RAKENNUKSTEN TILAVUUS			
NAVETTA	2 905 m <sup>3</sup>	-	2 905 m <sup>3</sup>

A	17.2.2026	LKi	Muokattu eläinmääriä
MUUTOS	PVM	SUUNN.	ERITTELY
K.O.SA	MANKILA	KORTTELI/TILA	REINOLA
TONITTI/Rno	17:10	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTÖMENPIDE	UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	KARJARAKENNUS MAITOREINOT OY NEVALANKANKAANTIE 238 92530 MANKILA	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
		POHJAPIIRUSTUS	1:100
SUUNN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	49	7	A
PÄIVÄYS	YHTEYSHENKILÖ	suunn.	LKi
12.9.2024	Lasse Kivioja, RI	piirt.	LKi
		tark.	LKi

Tekijänoikeus - Copyright © RI Kivioja Oy. Tämän aineiston tai jonkin osan kopiointi tai jäljentäminen mitään tahansa talon- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen on sallittu vain RI Kivioja Oy:n antaman kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattoman käytön mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on säädetty tekijänoikeuslaissa (404/1961).