

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 848 / 2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä tuettavaa rakentamista koskevia paloteknisiä vaatimuksia MMM:n asetuksen 265 / 2019 mukaisesti.

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
- PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
- SUOJAUSTASO 1
- PALOKUORMA < 600 MJ/m²
- OSASTOIVAT RAKENTEET; Ei30 käyttötapaasointi
- ULLAKON OSASTOIVAT RAKENTEET; ei ole
- KANAVAT RAKENTEET; ei palonkestovaatimusta
- POISTUMISREITIN PITUUS < 45 m

RAKENNUS ON LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN;
PALONILMAISULAITTEISTOA EI TARVITA (MMM:n asetus 265/2019 9§ kohta 3).

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n KÄSISAMMUTTIMIA.
 TYYPPI 34A 183B. SAMMUTTIMIA SIOJITETAAN ELÄINHALLIIN 2 kpl.

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN SARJANA.
KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOSKÄYTVÄÄN < 45 m.
ELÄINTEN PELASTAMINEN PALOTILANTEESSA PÄÄTY- JA SIIVOUVIEN KAUTTA.

PELASTUSLAIN EDELLYTTÄMÄÄ OMATOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN KOTIELÄINRAKENNUKSILLE ON LAADITTAVA PELASTUSSUUNNITELMA.

ELÄINSUOJAN VALOAUKKOJEN MITOITUS, MMM asetus 95 / 2024 5§

VALOAUKKOJEN VAADITTAVA PINTA-ALA 5% ELÄINTILAN LATTIAN PINTA-ALASTA.

ELÄINTILAN PINTA-ALA 2000.3 m²
 ----> VAADITTU VALOAUKON PINTA-ALA 100 m².

ULKOSEINÄN VALOAUKOT:
SIVUSEINIEN VERHOALUEET = 240 m² => OK

ELÄINSUOJAN SAVUNPOISTON MITOITUS:

SAVUNPOISTOON KÄYTETÄÄN RAKENNUKSEN ULKOSEINIÄ, JOTKA OVAT OSITTAIN AVONAISET. ULKOVERHOUKSENA ON TUULIVERHO / RAKOLAUTASEINÄ.

VAATIMUS ON 1 % ELÄINSUOJAN PINTA-ALASTA (2000 m²) => 20 m²

SAVUNPOISTO ON LASKETTU TASON +2.200 YLÄPUOLISILTA OSILTA.

- HARJALLA OLEVA KOROKEOSAM TEHOLLINEN AUKKO ON 65 m² ⇒ OK

SÄHKÖISTYS ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

Kaikki eläimet kosketeltavissa olevat sähköä johtavat osat ketjutetaan Cu-kaapelilla ja yhdistetään ryhmäkeskuksen potentiaalintasauskiskoon.

RAKENTEET JA PERUSTUKSET ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

LAITTEIDEN JA KALUSTEIDEN SIIJOITUS, MITOITUS JA RAKENTEELLISET
YKSITYISKOHDAT LAITETOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.

RAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT:

	HUONEALA	KERROSALA	TILAVUUS
01 ELÄINTILA	2000.3 m ²	2031.0 m ²	12620 m ³
02 APUTILAT	5.3 m ²	7.5 m ²	25 m ³
YHTEENSÄ	2005.6 m ²	2038.5 m ²	12645 m ³

K.O.SA PIIPPOLA (412)	KORTTELITILA Jakonen	TONTTI/Arno 33.8	RAKENUSLUVAN TUNNUS		
RAKENUSTOMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIRUSTUSLAJI PÄÄPIRUSTUS	JUKOS.No 2	
RAKENUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE 5. ELÄINSUOJA Siikalatvan Nurmi Oy			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS	MITTAAKAAVA 1:100	
IISALMENTIE 930 P. 045 2609949					
92620 PIIPPOLA kunta: Siikalatva (791)					
Rakennusinsinööri toimisto TIIMI Oy Rautatieentie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.rakennusinsinööritoimistotimi.fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimiphatto.fi			SUUNNELAJI TYÖ No	PIR.No	MUUTOS
ARK			SUUNNETTILAJA YHT.YHD.	Birgitta Mäkeläinen	
päiväys 29.7.2026			Birgitta Motalinen rf	ark. 050 3567787	